

ЧЕК-ЛИСТ НАЛИЧИЯ ОШИБОК

04.10.2022

GRAND LINE

№1

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

Осмотреть продукцию на предмет дефектов

Посчитать товар и количество упаковок

Важные замечания

Подать претензию по количеству/качеству продукции можно в течение 21 дня с момента получения заказа. Для этого необходимо в день получения заказа:

- Сделать фото повреждений;
- Сделать отметку в отгрузочных документах о несоответствиях прибывшей продукции;
- Заверить отметку у водителя.

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Использование подъемной техники для разгрузки и подъема упаковок

Разгрузка вручную

Перемещение и подъем листов без перегибов, вертикально

Важные замечания

- Пачки листов в заводской упаковке разгружают и поднимают на кровлю при помощи подъемной техники с мягкими стропами. Пачки более 5 метров – с помощью траверс;
- Разгрузка вручную – 1 человек на 1,5-2 пог. м листа, но не менее 2-х человек;
- Листы переносят в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов;
- Отдельные листы поднимают по направляющим, установленным от карниза до земли. При перемещении лист необходимо брать за край со стороны капиллярной канавки (накрываемой стороны);
- Если высота здания не позволяет установить направляющие, соберите подъемную конструкцию и поднимайте ее вместе с закрепленными листами;
- Нельзя перемещать волокном!
- Ходят по металлочерепице в обуви на мягкой подошве, наступая только на прогиб волны.

ХРАНЕНИЕ

- Упаковочный материал удален сразу после разгрузки
- Зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм
- На изделиях не лежат тяжелые предметы
- Монтажные и сварочные работы не проводятся рядом с местом хранения

Важные замечания

- Изделия в пачках хранят на ровной поверхности;
- Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой – не более 30 дней с момента получения заказа;
- Снимать пленку нужно при температуре от -10 до +30°C;
- Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с “болгаркой” и другие работы, которые могут повредить изделия;
- Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы - это может вызывать деформацию листов, и повредить покрытие;
- НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более **1 месяца** продукцию с полимерным покрытием;
- НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более **1 недели** оцинкованную продукцию;
- НЕЛЬЗЯ оставлять листы с пленкой на солнце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При подкраске подвреждений используйте корректор для устранения царапин
- УШМ (“болгарка”) не применялась!

Важные замечания

- Применение УШМ не допустимо при раскрое листов - это может привести к повреждению полимерного покрытия и ускоренной коррозии металла. Рекомендуется применять насадку на дрель “Стальной бобер” или вырубные ножницы.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА КРОВЛИ

Оцените общий внешний вид кровли

- Нет замятия листов
- Нет зазоров на продольных и поперечных стыках листов
- На крыше и в водосточных желобах нет мусора и посторонних предметов

Проконтролируйте качество резов листов

- Металлическая стружка от резки листов и вкручивания саморезов удалена с поверхности кровли

Убедитесь, что при раскрое металлочерепицы не использовалась "болгарка"

- Нет окалины на месте реза и на поверхности листов

Крепление внутри и по периметру листов

- Штатные саморезы для крепления листов к обрешетке находятся в 1,5-2 см от ступени
- Продольные стыки протянуты дополнительными саморезами
- Торец, карниз и поперечный стык усилены дополнительными саморезами

Внешний вид и крепления доборных элементов

- Все крепления должны быть надежно прикручены согласно инструкции

Уделите особое внимание подкровельной вентиляции

- Существует возможность для входа воздушного потока на карнизе, на коньках и хребтах
- Существует возможность для выхода воздушного потока на верхних примыканиях
- Подкровельное пространство защищено от задувания снега, пыли, и проникновения птиц

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА УЗЛОВ КРОВЛИ

Ендова

- На ендове, идущей через весь скат, вода попадает в водосточный желоб
- На выходе ендовы на скат планка ендовы выводится между двух листов, а не вставляется в вырез
- На стыке двух ендов и конька обеспечена защита от попадания под конек влаги и снега
- Между ендовой нижней и ендовой верхней обеспечен зазор для стока осадков

Обход трубы

- Верхний элемент обхода трубы заведен в стык двух листов, а не в надрез листа
- Боковые планки примыкания накрывают гребни листов металлочерепицы
- Между элементами обхода и листами металлочерепицы проложен ПСУЛ или универсальный уплотнитель
- По периметру примыкания элементов обхода к трубе смонтирована планка примыкания в штробу или внакладку с использованием кровельного герметика

Примыкание

- Основная планка примыкания не крепится жестко, а прижимается к стене планкой в штробу или внакладку
- Гибкие фартуки мансардных окон выходят на металлочерепицу между листами, а не в надрез на листе
- Элементы безопасности кровли надежно закреплены к обрешетке
- Количество рядов снегозадержателей соответствует рекомендациям производителя